



# **COMMUNE DE COURCEMAIN (51)**

---

## **DEMANDE D'EXAMEN AU CAS PAR CAS**

### **ZONAGE D'ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE COURCEMAIN**

-----

## **NOTE COMPLEMENTAIRE**

---

lundi 28 avril 2014

## SOMMAIRE

---

SOMMAIRE .....	2
CARTES	2
1. IDENTIFICATION DE LA COLLECTIVITE COMPETENTE.....	3
2. COMMUNE CONCERNEE.....	3
3. PRESENTATION DES SCENARIOS ENVISAGES .....	4
3.1. SCENARIO 1 : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF.....	4
3.2. SCENARIO 2 : ASSAINISSEMENT COLLECTIF RESTREINT .....	5
3.3. SCENARIO 3 : ASSAINISSEMENT COLLECTIF.....	6

## CARTES

---

Carte 1 : Assainissement collectif restreint .....	5
Carte 2 : Assainissement collectif .....	6

## ***1. IDENTIFICATION DE LA COLLECTIVITE COMPETENTE***

---

**Communauté de Communes du Pays d'Anglure**

**Adresse :**

Promenade de l'Aube  
51 260 ANGLURE

**Tel/Fax/Courriel :**

Tel : 03 26 42 75 18  
Fax : 03 26 42 75 20  
Courriel : contact@cc-pays-anglure.com

**Personne publique responsable :**

M. Bernard Champion, Président

## ***2. COMMUNE CONCERNEE***

---

**Mairie de Courcemain**

**Adresse :**

6 rue de la Mairie  
51 260 COURCEMAIN

**Tel/Fax/Courriel :**

Tel : 03 26 80 28 01  
Courriel : mairie.courcemain@orange.fr

**Personne publique responsable :**

M. Jean-Pierre Sauvat, Maire

### **3. PRESENTATION DES SCENARIOS ENVISAGES**

---

Trois scénarios sont envisagés sur la commune de Courcemain :

- **Scénario 1** : Assainissement non collectif sur l'ensemble de la commune
- **Scénario 2** : Assainissement collectif sur le centre-bourg et assainissement non collectif sur les écarts
- **Scénario 3** : Assainissement collectif sur l'ensemble de la commune

#### *3.1. SCENARIO 1 : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF*

Le scénario 1 prévoit la mise en conformité de l'ensemble des dispositifs d'assainissement non collectifs jugés non conformes, ainsi que la mise en place de filières d'assainissement autonomes sur les zones urbanisables de la commune.


69 habitations et bâtiments (dont la mairie et la salle des fêtes) disposeront ainsi d'une filière d'assainissement non collectif. Il s'agira en majorité de filtres à sable drainé. Une seule habitation devra être équipée d'une filière compacte.

**Commune de Courcemain**  
**Zonage d'assainissement – Formulaire cas par cas - Note complémentaire**

---

### 3.2. SCENARIO 2 : ASSAINISSEMENT COLLECTIF RESTREINT

Le scénario 2 consiste à collecter les eaux usées du centre-bourg strict à l'aide d'un réseau de collecte qui alimentera une unité de traitement. Ce projet implique la suppression des fosses septiques et des fosses toutes eaux. Les habitations situées en périphérie resteront en assainissement non collectif.



**Carte 1 : Assainissement collectif restreint**

Pour ce scénario, 64 logements, soit environ 122 habitants (122 EH), seront raccordés au réseau d'eaux usées, ainsi que la mairie et la salle des fêtes (3 EH), qui se trouvent dans un bâtiment commun. La station d'épuration devra donc être dimensionnée pour 125 EH en situation actuelle.

Le réseau de collecte des eaux usées sera entièrement gravitaire et ne nécessitera pas la mise en place d'un poste de refoulement.

4 habitations resteront en assainissement non collectif.

