

CONSTAT DE FIN DE TRAVAUX

R102

CLIENT

Vandemoortele
St Reims

Rue des Macéliers

N° de Commande

Ce document doit obligatoirement être établi par un responsable de TYCO IF&S le dernier jour de notre intervention, que le chantier soit terminé ou arrêté. Il doit être contresigné par le client ou, à défaut, par son représentant habilité. La date de sa rédaction sera considérée comme étant le point de départ de notre garantie.

NATURE DES TRAVAUX

Installation d'un système R102

Vérification/Maintenance R102

Modification R102

Constitution de l'installation

L'installation comprend

3 (nou) armoires

armoires

VÉRIFICATION / MAINTENANCE

① - MAINTENANCE

Remplacement des joints

NON

Contrôle de température des fusibles (Mac Donald's - uniquement 74°C)

Remplacement des fusibles

Nettoyage / Remplacement des buses

Essais de déclenchement par : fusible

tirer lâcher

② - VÉRIFICATION

Vérification de l'armoire de commande

• niveau d'ansulex correct

• essai de déclenchement avec cartouche test correct

Contrôle des coupures électriques après déclenchement

Contrôle de serrage de tuyauterie / raccords / buses

Y a-t-il des obstacles gênant l'extinction

Y a-t-il en modification des appareils protégés

Y a-t-il d'autres appareils à protéger

Le système est-il en ordre de marche

TRAVAUX RÉALISÉS

Visite périodique Ansul / R102 : Pigne C RAS (3 armoires)
Pigne D - Pigne Liner Pacher (3 armoires) Mousse et (pour P.S.)
Pigne E - RAS (3 armoires)

OBSERVATIONS CLIENT

VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE

S.A.S. au capital de 104.472.500 Euros

Établissement de REIMS

1 Rue des Macéliers - 51689 REIMS CEDEX 2

Tel. +33 (0)3 26 85 94 64

Signature SIRET 324 646 090 00344

Siège social : Le Haut Montigné - 35370 TORCÉ
SIREN 324 646 000 R.C.S. Rennes - Code APE 1071 A

Date

Pour TYCO IF&S

Nom

Dimitri Schneider

Signature



Nom

Signature

02/01/20